



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.

Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:

1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«06» Июня 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№72548-ПРГ/25 от 06.06.2025

1	Объект	Мастика гидроизоляционная двухкомпонентная.
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Акрос-Полимер», Адрес: Россия, 125581, город Москва, внутригородская территория Муниципальный округ Ховрино, ул. Флотская, дом 7, помещение 681Н, ИНН: 7743470658, ОГРН: 1257700207148
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Акрос-Полимер», Адрес: Россия, 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 8с1, ИНН: 7743470658, ОГРН: 1257700207148
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 72548 от 25 Апреля 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	28 Апреля 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	07 Мая 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	12 Мая 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 30693-2000
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Внешний вид	Однородный, без видимых посторонних включений	Соответствует требованию	ГОСТ 30693-2000
2.	Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	0,1	0,3	ГОСТ 30693-2000
3.	Гидроизоляционные мастики	Должны быть водонепроницаемыми при испытании в течение не менее 10 мин при давлении не менее 0,03 М Па	Соответствует требованию	ГОСТ 30693-2000
4.	Испытание на цветостойкость	Должно быть выдержано в течение не менее 2 ч	Соответствует требованию	ГОСТ 30693-2000

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Мастика гидроизоляционная двухкомпонентная, выпускаемая Обществом с ограниченной ответственностью «Акрос-Полимер», Адрес: Россия, 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 8с1, ИНН: 7743470658, ОГРН: 1257700207148, **соответствует:** ГОСТ 30693-2000.

Исполнитель

Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.